



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE  
SECRETARIA DE DEFESA CIVIL



PARECER TÉCNICO N.º 021/2019

A Secretaria de Defesa Civil do município de Camaragibe, no uso de suas atribuições informa que, na Estrada das Pedreiras s/n.º – Aldeia de Baixo, na Escola Municipal Paulo Freire, a edificação apresenta diversas patologias graves.

A Defesa Civil realizou a vistoria no local dia 30 de Maio de 2019, constatou que existem diversos problemas na edificação, listados abaixo:

- Laje de concreto armado inclinada com rachadura (dispensa);
- Diversas paredes com fissuras;
- Revestimentos descolando das paredes (corredor);
- Infiltrações devido à umidade do solo e da fossa (algumas salas);
- Laje de concreto armado inclinada com deformações (algumas salas de aula);
- Pilares em concreto armado com ferragens expostas, já em processo avançado de corrosão (área externa);
- Vigas em concreto armado com ferragens expostas, já em processo avançado de corrosão (área externa);
- Deformações no piso (copa);

Desta forma, se faz necessária a interdição **URGENTE** da escola, considerando que a instituição trabalha com crianças e pela edificação está bastante comprometida, podendo causar algum acidente. Assim, a orientação desta secretaria é a recuperação estrutural com a máxima brevidade e a execução de reparos necessários para a instituição poder voltar com suas atividades normais e com segurança.

Atenciosamente,

Camaragibe, 30 de Maio de 2019.

*Cintia Maria de Souza Silva*  
Cintia Maria de Souza Silva

Engenheira Civil – Crea PE022090D

CINTIA MARIA DE SOUZA SILVA  
Engª Civil - CREA: 022090D/PE  
PMCG - Matr. 4.0000014.3

ROBERTO FERRAZ  
Secretário de Defesa Civil  
Portaria n.º 013/2017

*Roberto Ferraz da Silva*  
Sálvio Roberto Ferraz da Silva

Secretário de Defesa Civil