

À Comissão de Licitação,

Assunto: Pedido de Esclarecimento,

Objeto:

Formação do registro de preços para a eventual Contratação de Empresa de Engenharia Especializada para a execução dos serviços de elaboração de projetos, construções e instalações de subestações de energia elétrica, para serem implantadas nas Unidades de Ensino vinculadas à Rede Municipal de Ensino do Município de Camaragibe/PE, conforme especificações e quantitativos constantes nesse Termo de Referência, para um período de 12 (doze) meses, mediante o regime de empreitada por preço unitário, conforme especificações, elementos técnicos e quantitativos previstos no Termo de Referência e respectivos anexos que integram o presente Edital.

Prezados Senhores,

Venho, por meio deste, solicitar esclarecimentos referentes ao processo licitatório: **nº PL Nº026.2024.PENº 004.2024/PMCG**

Motivo do Pedido:

Na localidade em questão, a tensão de fornecimento no secundário do transformador é de 380/220V, conforme constatado em padrões de distribuição da concessionária local. Diante disso, surgem dúvidas sobre a compatibilidade e a adequação dos transformadores solicitados com a infraestrutura existente.

Questões para Esclarecimento:

Adequação Técnica: Existe algum estudo técnico que justifique a escolha de transformadores com tensão no secundário de 220/127V em uma localidade onde a tensão de fornecimento no secundário é de 380/220V? Se sim, solicitamos a disponibilização desse estudo para análise.

Especificações Alternativas: Considerando que a tensão de fornecimento no secundário do transformador solicitado é de 220/127V, seria possível fornecer especificações alternativas que atendam à realidade da localidade? Se sim, quais seriam essas especificações?

Custos Adicionais: Sendo constatado que os transformadores a serem fornecidos de fato sejam em tensão secundária 380/220, solicitamos ao responsável técnico o reajuste do item supracitado (transformadores de energia), visando custos adicionais não previstos em relação a diferença do item solicitado e o item adequado.

Solicitamos que estas questões sejam esclarecidas com a máxima brevidade possível, a fim de que possamos apresentar uma proposta que esteja em conformidade com as necessidades e especificações técnicas exigidas pela localidade.

Agradecemos pela atenção e aguardamos o retorno com as informações solicitadas.

Atenciosamente,

Lourinaldo Chateaubriand
AFN engenharia
Engenheiro Eletricista
09 de julho de 2024
(81) 99836-3391